



Муниципальное предприятие
"ВИДНОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 17А. Телефон: 541-19-00

исх. № 314 от 06.07.2010г
на № 06/28 от 29.06.2010г

Генеральному директору
ООО «Жилой комплекс «Молоково»
Герасимовой Л.В.

Технические условия
на водоснабжение и водоотведение
жилого микрорайона в районе с. Молоково

Присоединяемая мощность:
водопотребление – 3000 м³/сут.
водоотведение – 3000 м³/сут.
Пожаротушение по проекту застройки.

Раздел I – Водоснабжение

1. Водоснабжение жилого м/н произвести от существующего ВЗУ расположенного в с. Молоково. Для бесперебойного обеспечения водоснабжением существующей и проектируемой жилой застройки необходимо выполнить реконструкцию ВЗУ:

- запроектировать и пробурить 3 артезианские скважины на каширский и алексинско-протвинский горизонты;
- запроектировать и построить пристройку к насосной станции 2-ого подъема для обслуживающего персонала;
- рассчитать и заменить существующее насосное оборудование II подъема на насосные агрегаты с регулируемым частотным приводом фирм – производителей «Линас», «Вилла», «Грундфос» и т.д.
- выполнить расчет объема резервуаров по обеспечению водоснабжением и пожаротушением существующей и проектируемой жилой застройки.

При необходимости разработать проект и построить нужное количество РЧВ. Предусмотреть систему очистки подземных вод с доведением качества воды до требований СанПиНа 2.1.4.1074-01.

2. Диаметр водопровода, материал, тип запорной арматуры, направление трассы, глубину заложения определить проектом.
3. Проект на водоснабжение представить в МП «ВПТО ГХ» на согласование.

Раздел II – Водоотведение

1. Канализование жилого м/н произвести в проектируемые локальные очистные сооружения, предусмотренные генеральным планом застройки жилого микрорайона.
2. Диаметр, материал труб, направление трассы и глубину заложения определить проектом.
3. Проект водоотведения представить в МП «ВПТО ГХ» на согласование.

Раздел III – Особые условия

1. После завершения строительства исполнительную документацию представить в ПС «Водоканал» МП ВПТО ГХ в одном экземпляре.
2. При получении разрешения на подключение объекта к сетям водопровода представить в ПС «Водоканал» анализ питьевой воды из сети построенного объекта.
3. В производственно-технической инспекции ПС «Водоканал» оформить договор на отпуск питьевой воды.
4. После завершения строительства передать сети в муниципальную собственность Ленинского района.
5. Настоящие технические условия действительны на весь период проектирования и строительства, но не более 3-х лет. По истечении указанного срока технические условия подлежат пересмотру и переутверждению.

Главный инженер объединения

Директор ПС «Водоканал»

С.Н. Фролов

Г.Н. Елизаров